



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

ECONOMATO

Alla AIR FIRE S.p.A.
Via Della Tenuta della Mistica, 33
00155 ROMA
gare@airfire.it

OGGETTO: manutenzione della strumentazione antincendio. Anno 2017.

1. Manutenzione ordinaria degli estintori secondo la normativa vigente, comprendente almeno a frequenza semestrale, le seguenti verifiche:
 - Presenza dell'estintore e adeguata segnalazione con apposito pannello;
 - Visibilità ed accessibilità dell'estintore;
 - Assenza di manomissione;
 - Regolarità dei contrassegni;
 - Funzionalità dei dispositivi di sicurezza e delle parti meccaniche;
 - Funzionalità dei supporti e, delle ruote per gli est. carrellati;
 - Verifica mediante manometro di precisione, ed eventuale ripristino della carica, per estintori a Polvere;
 - Verifica, mediante pesata, della carica per estintori ad anidride carbonica (CO₂);
 - Pulizia dell'estintore, applicazione di busta serigrafata di facile asportazione, a protezione dagli agenti atmosferici;
 - Applicazione di cartellino con data della manutenzione e firma dell'operatore
2. impianto di rilevazione fumi con allarme antincendio al piano interrato dell'edificio (locali archivio- magazzino). Almeno 2 verifiche (semestrali) del corretto funzionamento dell'impianto e dello stato degli apparati.

Il contratto per la manutenzione ha durata annuale per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2017.

